

Инструкция о мерах пожарной безопасности для сторожей

1. ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности для сторожей
1. Ответственность за пожарную безопасность предприятий, объектов несут их руководители, а при их отсутствии лицо исполняющее их обязанности.
2. Сторожевая охрана на объекте обязана:
 - знать и точно выполнять правила пожарной безопасности;
 - следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима, лицами работающими на объекте, а так же посетителями;
 - следить за исправным содержанием и постоянной готовностью к действию имеющихся средств пожаротушения и средств пожарной сигнализации;
 - в случае срабатывания одного из лучей автоматической пожарной сигнализации и убедившись в том, что пожар произошел, вызвать пожарную охрану, а до ее прибытия принять меры к ликвидации пожара;
 - следить за исправностью электроустановок и электропроводки на территории, обо всех замечаниях, могущих привести к пожару, своевременно сообщать руководству объекта;
 - знать, и умело использовать при пожаре первичные средства пожаротушения;
 - знать расположение на территории всех водоисточников, проездов к ним, требовать от руководителей объекта их не загромождать складированным материалом, машинами.
3. Территория объектов должна постоянно содержаться в чистоте, а после окончания работы тщательно очищаться от упаковочного материала, отходов и мусора.
4. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы и подступы к пожарному инвентарю и оборудованию, проезды по территории должны быть всегда свободными.
5. Разведение костров, сжигание отходов и тары ближе 50 м от зданий и сооружений, и без контроля со стороны обслуживающего персонала запрещается.
6. Территория объектов должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения водоисточников, наружных пожарных лестниц и входов в здание.
7. В случае пожара должен быть обеспечен свободный доступ во все помещения пожарным, для чего ключи от помещений должны храниться в специальном металлическом ящике на вахте.
8. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у сторожей должны быть электрические фонари.
9. Установки автоматической пожарной сигнализации и оповещения должны постоянно содержаться в включенном положении. 186
10. В помещении диспетчерского пункта должна быть вывешена инструкция о порядке действия сторожа при получении сигналов о пожаре или неисправности установок автоматической пожарной сигнализации.

11. На проходной (сторожке) в обязательном порядке должны быть первичные средства пожаротушения, а на территории жесткие сцепки (троса) для транспортировки автомобилей в случае пожара.

12. При эксплуатации электросетей и приборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- * эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией;
- * снимать электропровода с роликов, крепить электропровода на гвоздях;
- * применять в электросети некалиброванные предохранители “жучки”;
- * завязывать провода, применять абажуры из бумаги;
- * пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами и т.п.;
- * пользоваться электроплитками и другими электронагревательными приборами без несгораемых подставок, а так же оставлять их без присмотра включенными в электросеть.

13. Обязанности и действия сторожа (контролера) при пожаре:

Сторож (контролер) при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

- * немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану тел. 01;
- * принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;
- * в случае угрозы людям немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- * проверить включение автоматических систем пожарной защиты (оповещения людей о пожаре);
- * при необходимости отключить электроэнергию;
- * удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- * встретить прибытие подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, проинформировать руководителя тушения пожара о возможных особенностях объекта, количестве и пожарных свойствах хранимых веществ, материалов, изделий и о любых других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Заведующий

Н.А. Сеницына